

Inspektions-/Wartungsprotokoll

Eigentümer / Mieter	
Liegenschaftsadresse	
Wohnungsnummer	

Inspektion / Wartung ausgeführt am _____
 nicht ausgeführt, weil _____

Warten und Pflegen

Um die Funktionssicherheit des Melders gewährleisten zu können, ist entsprechend der DIN EN 14676 mindestens einmal jährlich eine Wartung durchzuführen. Gehen Sie hierbei folgendermaßen vor:

- ✓ Entstauben Sie bei Bedarf den Melder mit einem weichen Tuch.
- ✓ Entfernen Sie bei Bedarf Verschmutzungen mit einem feuchten Lappen. Verwenden Sie dazu keine Reinigungsmittel.
- ✓ Betätigen Sie den Prüftaster und warten Sie auf die positive Rückmeldung des Melders. Bekommen Sie keine Rückmeldung, muss die Batterie oder ggf. der Melder getauscht werden.
- ✓ In Umgebungen mit höherer Staubbelastung empfiehlt es sich, die Melder öfter mit einem Tuch zu entstauben bzw. abzuwischen, nicht jedoch auszusaugen oder mit Pressluft zu reinigen.
- ✓ Beachten Sie, dass sich durch Mieterwechsel, Umbau oder Neueinrichtung die Eigenschaften im Gebäude verändern.

Raum _____ Anzahl ___ Fabr. / Typ: _____ ID: _____
 Montageort wurde geändert Montageort ist DIN-konform
 Eintrittsöffnungen sind frei nicht beschädigt nicht bemalt
 Testknopf gedrückt Alarmton ist hörbar geänderte Raumnutzung
(näher beschreiben !)

Bemerkungen:

Raum _____ Anzahl ___ Fabr. / Typ: _____ ID: _____
 Montageort wurde geändert Montageort ist DIN-konform
 Eintrittsöffnungen sind frei nicht beschädigt nicht bemalt
 Testknopf gedrückt Alarmton ist hörbar geänderte Raumnutzung
(näher beschreiben !)

Bemerkungen:

Raum _____ Anzahl ___ Fabr. / Typ: _____ ID: _____
 Montageort wurde geändert Montageort ist DIN-konform
 Eintrittsöffnungen sind frei nicht beschädigt nicht bemalt
 Testknopf gedrückt Alarmton ist hörbar geänderte Raumnutzung
(näher beschreiben !)

Bemerkungen:

KONTAKT

